



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI**  
**PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 – MODŘANY**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY**  
Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk



Naše značka: P12 29485/2011/OŽP/Str  
Č.j.: P12 3751/2012 OŽD  
Vyřizuje: Ing. Josef Stradiot, tel:244472967

V Praze dne: 3.2.2012

### VÝZVA

**EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7**

(dále jen "navrhovatel") dne 2.9.2011 podal žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami, podle § 8 odst.1 písm. a) bod 1. a podle § 8 odst.1 písm. a) bod 5. zákona č.i254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),

jedná se o:

#### **"BYTOVÝ AREÁL NOVÝ PARK - PÍSNICE, PRAHA LIBUŠ"**

##### **dešťová kanalizace s retenčním příkopem**

a podle podané žádosti je navržen tento způsob nakládání s vodami:

„Účel nakládání s vodami podle číselníku Č02 dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů = 27 akumulace a 99 pro jiné účely.

Dešťové vody ze střech, anglických dvorků, komunikací a zpevněných ploch jsou svedeny krátkými úseky areálové dešťové kanalizace do kapacitního otevřeného odvodňovacího příkopu s retenčním a vsakovacím účinkem.

Odvodňovací příkop je veden podél severní strany areálu výstavby, zprvu mezi protihlukovým valem a komunikací, dále volným terénem ve vytčeném pozemku (viz bod 4 této žádosti). „Horní“ úsek příkopu ústí do retenční - vsakovací části 1, tvořené přehrázkou v místě staničení —0,01440. Navazující úsek příkopu pokračuje do retenční - vsakovací části 2, tvořené přehrázkou v místě staničení 0,20. Dále navazuje koncová - dolní část příkopu, ukončená před komunikací větve „E“, v místě staničení 0,24013.

V souladu s projektem komunikací jsou úseky příkopu v retenčních — vsakovacích úsecích č. 1 a 2 rozšířeny na šířku dna 0,8 m pro zvýšení retence příkopů a zvýšení vsakovací plochy. Pro zvýšení celkového retenčního objemu a plochy vsakování jsou dále pode dnem retenčních úseků umístěny šterkové retenční objekty, tvořené výplní šterkem 63/125 mm, obalenou vrstvou geotextilie.

Na trase příkopu se nachází drobné objekty — stabilizační prahy a retenční přehrážky. Stabilizační prahy mají funkci zpevnění koryta především v místech změn podélného sklonu koryta, retenční přehrážky vzduťm kladiny v korytě příkopu tvoří retence dešťových vod.

Stabilizační prahy tvoří pružné objekty z lomového kamene, doplněné navazujícím opevněním koryta pomocí kamenného záhozu.

Retenční přehrážky jsou tvořeny betonovými konstrukcemi. Přehrážky mají otvor BN 300 pro „škrčený“ průtok a přeпад pro případ zaplnění retenčního prostoru. Průtok je regulován pomocí dřevěných hradítek: na přehrážce č. 1 („horní“) je průtok otvorem DN 300 omezen stavitkem výšky 200 mm. Tím je zajištěna vsakovací funkce retenční části 1. Na přehrážce č. 2 je průtok otvorem přehrážky zcela zahrazen, je použito stavitko výšky 300 mm. Dolní část retenčního příkopu slouží pro menší množství dešťové vody, proteklé netěsností hrazení a jako rezerva pro přeпад přes přehrážku č. 2.

V úseku staničení 1,45 - 21,45 m je příkop veden podél opěrné zdi, která překonává výškový rozdíl mezi příkopem a úrovní komunikace. Drenáž navržená za opěrnou zdi zaústíje do odvodňovacího příkopu.

Příkop a na něj navazující dešťová kanalizace jsou provedeny dle projektové dokumentace, která je k dispozici na odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12.“ (dále jen "nakládání s vodami")

na pozemcích parc. č. 845/99, 845/107, 845/108, 846/1, 846/15 v katastrálním území Písnice (příkop) a na pozemcích parc. č. 845/99, 845/100, 845/117, 845/118, 845/119, 845/120, 845/121, 845/122, 845/123, 845/124, 845/170, 845/171, 845/172, 845/173, 845/174, 845/175, 845/176, 845/177 a 845/188 v katastrálním území Písnice (dešťová kanalizace), přitom stavba výše uvedené dešťové kanalizace určená k nakládání s vodami byla oznámena odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 dne 20.10.2010 pod zn. P12 39021/2010 OŽP s doplněním dne 17.6.2011 pod zn. P12 20590/2011 OŽP s certifikáty vydanými autorizovaným inspektorem, který není oprávněn k jejich vydání a zkušební provoz této dešťové kanalizace byl uložen rozhodnutím odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 pod zn. P12 33413r/2011/OŽP/Str ze dne 7.10.2011. Stavba výše uvedeného příkopu určená k nakládání s vodami byla oznámena odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 dne 20.6.2011 pod zn. P12 20736/2011 OŽP s certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem, který není oprávněn k jeho vydání a je v rozporu s územním rozhodnutím, které vydal odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 pod zn. VYST/19423/2006/Št ze dne 14.1.2009 a zkušební provoz tohoto příkopu byl uložen rozhodnutím odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 pod zn. P12 33409r/2011/OŽP/Str ze dne 7.10.2011.

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 12, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 a § 106 vodního zákona a podle ustanovení §32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a místně dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), shledal po proběhlém ústním jednání nařízeném na 1.11.2011, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro její posouzení a proto podle § 45 odst. 2 zákona správního řádu

#### v y z ý v á

navrhovatele, aby nejpozději do

**30. března 2012**

1. doplnil žádost o uvedení osob, které jsou spoluvlastníky pozemků, na kterých dochází k nakládání s vodami a dále uvedl, zda nedošlo ke změnám ve vlastnictví staveb, prostřednictvím kterých dochází k nakládání s vodami (např. tím, že se jejich spoluvlastníky stali rovněž spoluvlastníci pozemků, na kterých dochází k nakládání s vodami a podanou žádost je proto nutno vztáhnout i na tyto subjekty).
2. doplnil vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy k navrženému způsobu nakládání s vodami.
3. předložil originály dokladů doplněných dne 2.2.2012.

**Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Vodoprávní úřad mezi účastníky řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1, písm. a) správního řádu) zahrne spoluvlastníky pozemků, na kterých dochází k nakládání s vodami podle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí.**

## USNESENÍ

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 12, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst.2 a § 106 zákona č.1254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a podle ustanovení §32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) podle § 64 správního řádu

### **p ř e r u š u j e**

vodoprávní řízení o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami, podle § 8 odst.1 písm. a) bod 1. a podle § 8 odst.1 písm. a) bod 5. vodního zákona, jedná se o :

## **"BYTOVÝ AREÁL NOVÝ PARK - PÍSNICE, PRAHA LIBUŠ"**

### **dešťová kanalizace s retenčním příkopem**

a podle podané žádosti je navržen tento způsob nakládání s vodami:

„Účel nakládání s vodami podle číselníku Č02 dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů = 27 akumulace a 99 pro jiné účely.

Dešťové vody ze střech, anglických dvorků, komunikací a zpevněných ploch jsou svedeny krátkými úseky areálové dešťové kanalizace do kapacitního otevřeného odvodňovacího příkopu s retenčním a vsakovacím účinkem.

Odvodňovací příkop je veden podél severní strany areálu výstavby, zprvu mezi protihlukovým valem a komunikací, dále volným terénem ve vytčeném pozemku (viz bod 4 této žádosti). „Horní“ úsek příkopu ústí do retenční - vsakovací části 1, tvořené přehrázkou v místě staničení —0,01440. Navazující úsek příkopu pokračuje do retenční - vsakovací části 2, tvořené přehrázkou v místě staničení 0,20. Dále navazuje koncová - dolní část příkopu, ukončená před komunikací větve „E“, v místě staničení 0,24013.

V souladu s projektem komunikací jsou úseky příkopu v retenčních — vsakovacích úsecích č. 1 a 2 rozšířeny na šířku dna 0,8 m pro zvýšení retence příkopů a zvýšení vsakovací plochy. Pro zvýšení celkového retenčního objemu a plochy vsakování jsou dále pode dnem retenčních úseků umístěny šterkové retenční objekty, tvořené výplní šterkem 63/125 mm, obalenou vrstvou geotextilie.

Na trase příkopu se nachází drobné objekty — stabilizační prahy a retenční přehrážky. Stabilizační prahy mají funkci zpevnění koryta především v místech změn podélného sklonu koryta, retenční přehrážky vzdutím kladiny v korytě příkopu tvoří retence dešťových vod.

Stabilizační prahy tvoří pružné objekty z lomového kamene, doplněné navazujícím opevněním koryta pomocí kamenného záhozu.

Retenční přehrážky jsou tvořeny betonovými konstrukcemi. Přehrážky mají otvor BN 300 pro „škrcený“ průtok a přeпад pro případ zaplnění retenčního prostoru. Průtok je regulován pomocí dřevěných hradítek: na přehrážce č. 1 („horní“) je průtok otvorem DN 300 omezen stavítkem výšky 200 mm. Tím je zajištěna vsakovací funkce retenční části 1. Na přehrážce č. 2 je průtok otvorem přehrážky zcela zahrazen, je použito stavítko výšky 300 mm. Dolní část retenčního příkopu slouží pro menší množství dešťové vody, proteklé netěsností hrazení a jako rezerva pro přeпад přes přehrážku č. 2.

V úseku staničení 1,45 - 21,45 m je příkop veden podél opěrné zdi, která překonává výškový rozdíl mezi příkopem a úrovní komunikace. Drenáž navržená za opěrnou zdi zaústíje do odvodňovacího příkopu.

Příkop a na něj navazující dešťová kanalizace jsou provedeny dle projektové dokumentace, která je k dispozici na odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12.“ (dále jen "nakládání s vodami") na pozemcích parc. č. 845/99, 845/107, 845/108, 846/1, 846/15 v katastrálním území Písnice (příkop) a na pozemcích parc. č. 845/99, 845/100, 845/117, 845/118, 845/119, 845/120, 845/121, 845/122, 845/123, 845/124, 845/170, 845/171, 845/172, 845/173, 845/174, 845/175, 845/176, 845/177 a 845/188 v katastrálním území Písnice (dešťová kanalizace), přitom stavba výše uvedené dešťové kanalizace určená k nakládání s vodami byla oznámena vodoprávnímu úřadu dne 20.10.2010 pod zn. P12 39021/2010 OŽP s doplněním dne 17.6.2011 pod zn. P12 20590/2011 OŽP s certifikáty vydanými autorizovaným inspektorem, který není oprávněn k jejich vydání a zkušební provoz této dešťové kanalizace byl uložen rozhodnutím vodoprávního úřadu pod zn. P12 33413r/2011/OŽP/Str ze dne 7.10.2011. Stavba výše uvedeného příkopu určená k nakládání s vodami byla oznámena vodoprávnímu úřadu dne 20.6.2011 pod zn. P12 20736/2011 OŽP s certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem, který není oprávněn k jeho vydání a je v rozporu s územním rozhodnutím, které vydal odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 pod zn. VYST/19423/2006/Št ze dne 14.1.2009 a zkušební provoz tohoto

příkopu byl uložen rozhodnutím vodoprávního úřadu pod zn. P12 33409r/2011/OŽP/Str ze dne 7.10.2011.

Vodoprávní řízení bylo zahájeno dne 2.9.2009 na základě žádosti, kterou podala společnost

**EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7 (dále jen „navrhovatel“).**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, IČ 6399 9854

### **Odůvodnění:**

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vodoprávní úřad po proběhlém ústním jednání, které bylo nařízeno na 1.11.2011 zjistil, že žádost neposkytuje dostatečný podklad pro její posouzení a vyzval navrhovatele k doplnění údaje a podklady, řízení přerušil a zároveň navrhovatele vyzval k doplnění údajů a dokladů pod zn. P12 38423/2011 OŽD ze dne 16.11.2011.

Navrhovatel v uvedené lhůtě požadované doklady nedoplnil. Jako přílohu podání ze dne 31.1.2011 zaslal vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy (nebo jeho část), učiněného prostřednictvím elektronických komunikací bez použití zaručeného elektronického podpisu. Dne 2.2.2012 doplnil další požadované doklady a údaje ve formě kopií a vyjádřil se, že nebude doplňovat podklady ke sledování hladiny spodní vody a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k požadavku na provedení hydrogeologického průzkumu se zaměřením na dlouhodobé sledování hladiny podzemní vody.

Vodoprávní úřad při přípravě dalšího úkonu zjistil, že došlo ke změně vlastnictví pozemků, na kterých dochází k nakládání s vodami a zřejmě bude docházet i k dalším změnám. Žadatel byl proto vyzván k doplnění údajů o nových spoluvlastnících těchto pozemků, s případnou možností doplnění žádosti o tyto subjekty. Z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení a zároveň prodloužena i lhůta k doplnění dosud nedodaných dokladů a předložení originálů dokladů doplněných.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ing. Luděk Novotný, Mgr. Michaela Novotná Burdová, Ing. Jiří Hlavnička, Ivana Hlavničková, Doc. Ing. Jaroslav Zahradník, Mgr. Vlasta Zahradníková, Ing. Aleš Kendík, Mgr. Hana Kendíková, Ing. Ján Bagin, Ing. Kateřina Baginová, Lenka Arevalo, Jan Šesták, Miluše Šestáková, Městská část Praha - Kunratice, Městská část Praha - Libuš, Ing. Jiří Gelný, Mgr. Běla Gelná, Ing. Jiří Skokánek, RNDr. Helena Skokánková, Ing. Ladislav Chundela, Jan Malkus, Blažena Peterková, Pavla Hlínová, RNDr. Josef Hojdar, Ing. Miloš Lauder, MUDr. Eva Lauderová

### **Poučení:**

Proti tomuto usnesení má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů od doručení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 12, Písková 830, 143 12 Praha 4. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Ivan Tatai  
pověřený vedením odboru

**Obdrží:**

1. Účastníci řízení – podle § 27 odst. 1 správního řádu:

EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, IDDS: 9q4du64

2. Účastníci řízení – podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Veřejnou vyhláškou na úřední desce Úřadu městské části Praha 12

3. Dotčené orgány:

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, IDDS: 48ia97h

Úřad městské části Praha - Libuš, Libušská 35, odbor životního prostředí a dopravy,

142 00 Praha 4, IDDS: u8xaktr

Úřad městské části Praha - Kunratice, K Libuši 7, 148 00 Praha 4, IDDS: cxnbudp

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, Antala Staška 2059, 140 46 Praha 4, IDDS: ergbrf7

Úřad městské části Praha 12, odbor prostředí a dopravy, Písková 830/25, 143 12 Praha 4

Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, Písková 830/25, 143 12 Praha 4

Hygienická stanice hl. m. Prahy pobočka Praha - JIH, Němčická 1112/8, 142 00 Praha 4, IDDS: zpqi2i

4. Na vědomí:

Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí a dopravy, spis zn. P12-29485/2011/OŽP/Str

**Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Úřadu městské části Praha 12, Úřadu městské části Praha – Libuš, Úřadu městské části Praha – Kunratice a Úřadu městské části Praha 4**

Vyvěšeno dne: 7.2.2012

Sejmuto dne: 23.2.2012

**Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení:**

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA - LIBUŠ  
Libušská 35 142 00 Praha 4

