



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 – MODŘANY  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY  
Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk



Naše značka: P12 3999ozn3/2013/OŽD/Str  
Č.j.: P12 7422/2014 OŽD  
Vyřizuje: Ing. Josef Stradiot, tel:244472967

V Praze dne: 20.3.2014

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ		
DOŠLO DNE:	24 -03- 2014	
Č.j. MC_P_Lib	Přiděleno	Počet listů/příloh
899/14	U.S.	3

0278

0-14/1

## OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 12, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

dotčeným správním úřadům a všem známým účastníkům řízení, že je v návaznosti na rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy szn. S-MHMP-14766660/2013/OZP-V-862/R-188/Bor ze dne 24.2.2014, které nabylo právní moci dne 27.2.2014 (dále jen „rozhodnutí MHMP“) pokračováno v řízení o změně povolení k nakládání s povrchovými vodami, na základě žádosti, kterou dne 8.2.2013 podala společnost

**EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, IČO: 6399 9854** (dále jen "navrhovatel").

Jedná se o:

**"BYTOVÝ AREÁL NOVÝ PARK - PÍSNICE, PRAHA LIBUŠ"**  
dešťová kanalizace s retenčním příkopem.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 5 vodního zákona vydal vodoprávní úřad rozhodnutím pod zn. P12 29485r/2011/OŽP/Str ze dne 30.5.2012, které nabylo právní moci dne 1.11.2012.

### Požadované změny:

1. V **případě** povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich zadržování před jejich vsáknutím (dále jen "**povolení k retenci srážkových vod**") na místě: pozemky parc. č. 845/99, 845/107, 845/108, 845/204, 846/1, 846/15 v katastrálním území Písnice **změna podmínky č. 1, tak aby četnost kontroly příkopu** pro odvádění, retenci a vsakování srážkových vod a zaznamenávána místa výskytu volné hladiny v příkopu pro odvádění, retenci a vsakování srážkových vod prováděné žadatelem **byla nejméně jednou týdně, oproti dosavadní podmínce třikrát týdně.**

2. V **případě** povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vsakování (dále jen "**povolení ke vsakování srážkových vod**") na místě: pozemky parc. č. 845/99, 845/107, 845/108, 845/204, 846/1, 846/15 v katastrálním území Písnice **zrušení těchto podmínek:**

1. Na pozemku parc.č. parc.č. 846/15 v katastrálním území Písnice, ve vzdálenosti 2 m od jeho hranice s pozemkem parc.č. 845/100 v katastrálním území Písnice, a ve vzdálenosti 5 m jižně od podélné osy příkopu pro odvádění, retenci a vsakování srážkových vod, bude do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zřízena kontrolní šachta hluboká 2,5 m, o průměru nejméně 0,4 m, uzpůsobená a určená ke sledování hladiny vody v okolí příkopu, šachta bude opatřena poklopem; orientační souřadnice šachty podle systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X = 1053515, Y = 740465. Na návrh hydrogeologa a se souhlasem vodoprávního úřadu může být tato šachta umístěna i na jiném místě. Nejméně jednou týdně bude navrhovatelem zaznamenána výška hladiny v této šachtě a výsledky měření budou předávány jednou za měsíc vodoprávnímu úřadu, vodoprávnímu úřadu bude k provádění vlastních kontrolních měření navrhovatelem umožněn přístup k této šachtě.
2. Na hranici pozemků parc.č. 845/100 a parc.č. 846/15 v katastrálním území Písnice, v místě prodloužení linie opěrné zdi mezi příkopem pro odvádění, retenci a vsakování srážkových vod a příjezdovou cestou ke stanici výtlačku, bude do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zřízena kontrolní šachta hluboká 2,5 m, o průměru nejméně 0,4 m, uzpůsobená a určená ke sledování hladiny vody v okolí příkopu, šachta bude opatřena poklopem; orientační souřadnice podle systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X = 1053512, Y = 740442. Na návrh hydrogeologa a se souhlasem vodoprávního úřadu může být tato šachta umístěna i na jiném místě. Nejméně jednou týdně bude navrhovatelem zaznamenána výška hladiny v této šachtě a výsledky měření budou předávány jednou za měsíc vodoprávnímu úřadu, vodoprávnímu úřadu bude k provádění vlastních kontrolních měření navrhovatelem umožněn přístup k této šachtě.
3. Na pozemku parc.č. 845/204 v katastrálním území Písnice nebo na pozemku parc.č. 846/15 v katastrálním území Písnice, severně od příkopu pro odvádění, retenci a vsakování srážkových vod, bude - po dohodě s vlastníky pozemku parc.č. 846/7 v katastrálním území Písnice - zřízena kontrolní šachta ke sledování hladiny podzemní vody; tato šachta může být případně zřízena i na pozemku parc.č. 846/7 v katastrálním území Písnice – po dohodě s jeho vlastníky; šachta bude opatřena poklopem. Výsledky měření dohodnutých mezi navrhovatelem a vlastníky pozemku parc.č. 846/7 v katastrálním území Písnice budou předávány měsíčně vodoprávnímu úřadu. Šachta bude zřízena do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pokud nedojde k dohodě, bude o této skutečnosti navrhovatel informovat vodoprávní úřad.

Vodoprávní úřad, oznamuje v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) pokračování řízení a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu a podle § 115 odst. 8 vodního zákona nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

**17. dubna 2014 v 07:55 hodin**

se schůzkou pozvaných před hlavní budovou Úřadu městské části Praha 12, domem č.p. 830 v ulici Písková v Praze - Modřanech.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12, Cílkova 796, Praha 4, v hodinách pro veřejnost: Po a St 8:00 - 18:00.

**Upozornění:**

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Ivan Tatai  
vedoucí odboru

vz. Mgr. Ivana Krnáčová  
zástupkyně vedoucího odboru

**Obdrží:**

1. Účastníci řízení – podle § 27 odst. 1 správního řádu:

EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, IDDS: 9q4du64

2. Účastníci řízení – podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Veřejnou vyhláškou na úřední desce Úřadu městské části Praha 12

3. Dotčené orgány:

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, IDDS: 48ia97h

Úřad městské části Praha - Libuš, Libušská 35, odbor životního prostředí a dopravy,

142 00 Praha 4, IDDS: u8xaktr + k vyvěšení na úřední desce

Úřad městské části Praha - Kunratice, K Libuši 7, 148 00 Praha 4, IDDS: cxnbudp + k vyvěšení na úřední desce

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, Antala Staška 2059,

140 46 Praha 4, IDDS: ergbrf7 + k vyvěšení na úřední desce

Úřad městské části Praha 12, odbor prostředí a dopravy, Písková 830/25, 143 12 Praha 4

Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, Písková 830/25, 143 12 Praha 4

Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Praha - JIH, Němčická 1112/8, 142 00 Praha 4, IDDS: zpqai2i

4. Na vědomí:

Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí a dopravy, spis zn. P12-3999/2013/OŽD/Str

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: 24. 3. 2014

Sejmuto dne: 9. 4. 2014

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA - LIBUŠ  
Libušská 35, 142 00 Praha 4  
Petra Janáčková

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.