



Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele:

Ing. Jindřich Sochůrek - MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš

Ing. Ivo Pujman - MČ Praha-Libuš K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš



Vyřizuje: Ing. Ivo Pujman

Datum: 15. 6. 2012

Věc: **Doplňující informace č. 3 k zadávací dokumentaci** na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody**“ zadávanou v souladu s § 12 odst. 3 písm. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s **Závaznými pokyny** pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, které vycházejí ze Závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze strukturálních fondů, nespádajících do režimu zákona (dále jen „dotační program“) na stavební práce.

Dobrý den,

na základě Dotazu č. 1 zasláný zadavateli, který zadavatel obdržel dne 13.6.2012, zpracoval a zveřejňuje touto cestou doplňující informace k této zakázce a to č. 3 v pořadí.

Přesný předmět Dotazu č. 1:

Dobrý den,

v písemné výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha - Libuš – výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody“ se v bodu 17.10 uvádí:

„Uchazeč musí prokázat technologickou způsobilost pro práce při prostupu přes příčky v objektech s přítomností azbestu. A to ve výplňových panelech nosné konstrukce dětského pavilonu, které jsou dosud speciálně izolovány.“

Prosíme vás o dodatečné informace, jakým způsobem prokázat technologickou způsobilost výše uvedeného bodu 17.10.

Doplňující informace zadavatele:

Na základě konzultace s MUDr.Slavíkovou z MěHS pro Prahu 4 zadavatel stanovuje že uchazeč prokáže technickou způsobilost v bodu 17.10. písemné výzvy k této veřejné zakázce čestným prohlášením o skutečnostech (viz. níže), které jsou předpokladem pro technologickou způsobilost pro práce v objektech, kde se vyskytuje azbest:

- 1. Uchazeč musí mít zkategorizovány práce v rámci hodnocení rizik pro rizika azbestových vláken a vést k tomu náležitou dokumentaci.**



2. Plnit zákonem stanovené povinnosti zejména dle zák.č.258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek a nařízení, kde je manipulace s azbestem zmiňována (zákon č.309/2006Sb., vyhl.č.288/2003Sb., vyhl.č.394/2006Sb., vyhl.č.432/2003Sb., nařízení vlády č.361/2007Sb., vyhl.č.6/2006Sb., zák.č.185/2001Sb., vyhl.č.294/2005Sb.).
3. Příslušné Městské hygienické stanici je nutno podat v zákonem předepsaném termínu hlášení o práci s azbestem dle §41, odst.1, zák.č.258/2000Sb., a §5 vyhl.č.432/2003Sb..

Předem upozorňujeme uchazeče, že dle názoru MUDr.Slavíkové z MěHS je u firem, které doposud s azbestem nepracovaly a v dodržování výše uvedených předpisů nejsou zběhlé, že bude zahájení prací, jejich realizace a úspěšné dokončení a předání pro firmu rizikové.

S pozdravem,

.....
Ing. Ivo Pujman – vedoucí odboru Správy majetku
a investic, osoba pověřená zadavatelem
pro vzájemný styk prostřednictvím zastoupení
zadavatele

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - LIBUŠ
Odbor správy majetku a investic
K Lukám 664, 142 00 Praha 4
-7-