

Ve Vysokém Mýtě, dne 10.1.2014

Věc: Poskytnutí dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „Stavební úpravy s odstraněním azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA–LIBUŠ

Libušská 35

142 00 Praha-Libuš

IČ: 00231142

Zastoupena: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou

Dodatečná informace č. 1 k ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (DÁLE JEN „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

Dobrý den,

na základě písemné žádosti uchazeče o dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce si dovoluji tento dotaz zodpovědět.

Pověřené osobě zadavatele byl doručen dotaz (e-mailový dotaz ze dne 7. 1. 2014).

1. Přesný dotaz uchazeče:

Dobrý den

Dodatečné informace ke stavbě: Stavební úpravy s odstraněním azbestové zátěže v objektu MŠ čp. 334 ul. Ke Kašně , k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš.

„Prosím o specifikování odborného požadavku na osobu provádějící kontrolní činnost na likvidaci azbestu.“

1. Odpověď:

Je to: „Akreditovaný inspektor inspekčního orgánu, který má oprávnění provádět inspekce účinnosti sanace azbestu, je osoba odborně způsobilá ke kontrole stavu sanace azbestu i po ní. Součástí jeho kontrolní činnosti je i provádění kontrolních měření." - jako doklad, že je tímto inspektorem, musí předložit "Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu, který má oprávnění provádět inspekce účinnosti sanace azbestu" – vítězný uchazeč v ověřené kopii před podpisem smlouvy.

Dále zadavatel upřesňuje níže uvedené požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci potažmo jejich přílohách:

2. Odpověď:

„Pokud je v příloze č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr součástí popisu položky uvedena konkrétní cena, prosíme uchazeče, aby k této ceně nepřihlížel – tzn. jako by v popisu této položky uvedena nebyla.“

3. Odpověď:

Veřejná zakázka je vypsána jako celek, tzn. nelze akceptovat podání nabídek pouze na části.

S pozdravem,

spol. s r.o.
Vladislavova 29/I,
566 01 VYSOKÉ MYTO -33
Fax: 465 424171
Tel. 465 424170, 465 423170, 465 424172

.....
Ing. Pavel Král – osoba pověřená
výkonem zadavatelských činností