



Všechny stávající elektroinstalace v budově budou demontovány až k vývodovým svorkám přípojkové skříně.

stoupací vedení ve výhledové šachtě
osvětlení šachty stávající nové napojení
– osvětlení strojovny nové
– napojení kabel do strojovny výhledu nový

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn	Název	Osvětlenost [lx]
061	Parkovací stání a komunikace v 6.NP	75
062	Nájezdová rampa v 6.NP	100
071	Parkovací stání a komunikace v 7.NP	75
072	Nájezdová rampa v 7.NP	100
073	Schodišťový prostor (ocelové schodiště)	150
074	Výhledová šachta	–

LEGENDA :

- A

X

Žárovkové nebo zářivkové svítidlo stropní nebo nástěnné, 18-75W, IP20
- B

X

Zářivkové svítidlo stropní nebo nástěnné, 18W, IP54
- C

X

Zářivkové svítidlo stropní nebo nástěnné, 2x18W, IP54
- D

=====

Zářivkové svítidlo, 1x58W, IP20
- E

=====

Zářivkové svítidlo, 2x58W, IP20
- F

=====

Zářivkové svítidlo, 2x58W, IP54
- N

➡

Nouzové svítidlo 11W, IP54 s vlastním akumulátorem
- ↶

Vypínač jednobólový 230V/10A
- ↷

Vypínač středový 230V/10A
- ↶↷

Prepínač sériový 230V/10A
- ⚡

Vypínač servisní 400V/25A
- ↶

Zásuvka domovní 230V, 16A IP43
- ↷

Zásuvka domovní 230V, 16A IP20
- ↶↷

Dvě zásuvky ve společném rámečku 230V, 16A IP20
- ⚡

Zásuvka třífázová 400V, 32A IP43
- Hlavní kabelové trasy – běžné kabely CYKY vedeny v kabelových žlábkách na stropě, nebo na zdech
- Světelné instalace – běžné kabely CYKY 3-5x1,5
- Zásuvkové instalace 230V – běžné kabely CYKY 3x2,5
- Zásuvkové instalace 400V – běžné kabely CYKY 5x2,5

Napěťová soustava : 3NPE 50Hz, 400V/1N-C, 1N-S
Ochrana před úrazem el.proudem : automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

STAVBA:		VED.PROJ.:	
PARKOVACÍ DŮM		ZODF.PROJ.:	
ul. DOBRONICKÁ č.p. 694		J. SOBOTA	
PRAHA 4 – STARÁ LIBUŠ		VYPRACOVAL:	
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		J. SOBOTA	
VÝKRES:		MĚŘÍTKO:	
PŮDOPIS 6.NP a 7.NP		1:100	
STUPEŇ:		VYHOTOVENÍ:	
ČÍSLO ZAK.:		DATUM:	
DPS – PRO ZADÁNÍ STAVBY		12/2014	
INVESTOR:		FORMÁT:	
Městské části Praha Libuš, Libušská 35, Praha Libuš 142 00		5 A4	
		ČÍSLO PRŮJ.:	
		E04	