

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš



Věc: **Doplňující informace k zadávací dokumentaci**

na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, I a II etapa“

zadávanou v souladu s § 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel obdržel dne 22. 3. 2017 písemný dotaz k zadávací dokumentaci od uchazeče
Zadavatel na základě Dotazů vydává tuto Doplňující informaci č. 1 k Zadávací dokumentaci

Dotaz č. 2

Dobrý den,

Prosíme o přesnější specifikaci o vysvětlení rozporů mezi technickou zprávou, výkresovou dokumentací a výkazem výměr pro položku rozpočtu č. 57 na listu „II. ETAPA“

Doplňující informace zadavatele č. 2

Upřesnění k přípravě regulace osvětlení:

Viz Technická zpráva silnoproud str. 6/24 -Příprava na regulaci osvětlení:

Osvětlení na příslušných chodbách, šatnách a učebnách bude provedeno kabely CYKY-J 5x1,5 mm

Místnosti, které budou takto připraveny:

v pavilonu E místnost E č. 102, 105, 106, 203, 219, 220, 221,302, 304, 305, 306

v pavilonu F místnost: E č. 207, 208, 209, 218,

V těchto místnostech bude v této fázi osvětlení regulováno. Upozorňujeme na to, aby osvětlovací tělesa v těchto místnostech byla regulovatelná systémem DALi, který zajišťuje celodenní hladinu osvětlení 300 Lux.

S pozdravem

.....
Šárka Pichová, osoba pověřená zadavatelem