

Vyjádření OŽPD k PD na stavbu „ Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0031 Putimská a Hoštická (úsek Ke Březině – Putimská)“

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci ulice Putimské a Hoštické v úseku od ulice Ke Březině k ulici Putimská. Komunikace jsou navrženy z asfaltového betonu, v režimu obytné zóny. Odvodnění je řešeno příčným a podélným spádem do okolní zeleně pro zasak.

Připomínky OŽPD:

- **V PD chybí vyznačení parkovacích míst.** Jelikož se bude jednat o obytnou zónu, kde je parkování dovoleno pouze na k tomu určených místech, **parkovací místa požadujeme vyznačit.**
- **Požadujeme doplnit zpomalovací prvek při vjezdu z ulice K Vrtilce do obytné zóny v ulici Putimská.** Současná rekonstrukce ulice K Vrtilce tento prvek nezahrnuje.
- Povrch z asfaltobetonu: v ostatních obytných zónách v Písnici jsou povrchy komunikací ze zámkové dlažby. **Je na zvážení,** zda nepožadovat i zde zámkovou dlažbu pro zachování stejné koncepce. (Asfaltobetonový povrch má ale lepší vlastnosti v zimním období, namrzá až při nižších teplotách než zámková dlažba. Ulice Putimská je svažité).
- V křižovatce ulic Hoštická x Putimská je „vyprojektovaný“ ostrůvek ze zámkové dlažby. **Je na zvážení,** zda není nadbytečný.
- Požadujeme prověřit způsob odvodnění komunikace Putimská a to především proto, aby při trvalejších a prudkých deštích nedocházelo k zaplavování níže položených nemovitostí a zatékání vody na soukromé pozemky (např. pozemek 1/3 v k.ú. Písnice).

30.9.2020

Z.Kuryviálová