



### Rozváděč - P

Typ: ocelopolechový povrchový  
600x800x200 mm  
Krytí IP 43/20

In = 125A  
Un = 400V  
Ik < 10 kA

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - samočinným odpojením od zdroje  
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Roman Hladík Žitč 136 544 04 Dvůr Králův n.L. Tel./Fax +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík		
INVESTOR	Městská část Praha - Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha		KRAJ	Praha
STAVBA	<b>ELEKTROINSTALACE</b> Zdroj vytápění a ústřední vytápění objektu MŠ č.p. 334 - Hospodářský pavilon ul. Ke kašně, Písnice, Praha-Libuš		OBEC	Praha 4 - Libuš
ST. ÚŘAD			Praha 4 - Modřany	
STUPEŇ			DSP	
DATUM			Leden 2013	
ZAK. ČÍSLO			06/13	
OBSAH VÝKRESU	<b>Rozváděč RT</b>		MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
- - -			<b>E5</b>	