



Legenda :

SR4	Stávající rozpojovací / přípojková skříň
RE	Elektroměrový rozváděč - pole č. 1 rozváděče HR
HR	Stávající hlavní rozváděč budovy
RT	Nový rozváděč kotelny - TČ
	Svítlidlo zářivkové 2x58W, IP54, PC kryt, EVG

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - samočinným odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Žitná 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel./Fax +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR	Městská část Praha - Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha	KRAJ	Praha	
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Zdroj vytápění a ústřední vytápění objektu MŠ č.p. 334 - Hospodářský pavilon ul. Ke kašně, Písnice, Praha-Libuš	OBEC	Praha 4 - Libuš	
		ST. ÚŘAD	Praha 4 - Modřany	
		STUPĚŇ	DSP	
		DATUM	Leden 2013	
		ZAK. ČÍSLO	06/13	
Obsah výkresu	Půdorys 1NP		MĚŘÍTKO : 1 : 100	ČÍS.VÝKR. E2