



LEGENDA :

- B X Zářivkové svítidlo stropní nebo nástěnné,
18W, IP54
- G Zářivkové svítidlo, 1x58W, IP54
- δ Vypínač jednobólový 230V,10A

Napěťová soustava : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S
Ochrana před úrazem el.proudem : automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

Stávající hromosvod na střeše bude revidován a podle výsledku opraven a doplněn.
Rozváž skryté svody a uzemnění budou revidovány a popřípadě doplněny.
Oplechování atik bude připojeno na jímací vedení.

STAVBA:			VED.PROJ.:		
PARKOVACÍ DŮM			ZODF.PROJ.:		
ul. DOBRONICKÁ č.p. 694			J. SOBOTA		
PRAHA 4 – STARÁ LIBUŠ			VYPRACOVAL:		
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			J. SOBOTA		
VÝKRES:			MĚŘÍTKO:		
PŮDORYS STŘECHA			1:100		
STUPEŇ:			VYHOTOVENÍ:		
DPS – PRO ZADÁNÍ STAVBY			12/2014		
ČÍSLO ZAK.:			DATUM:		
INVESTOR:			FORMÁT:		
Městská část Praha Libuš, Libušská 35, Praha Libuš 142 00			5 A4		
			ČÍSLO PRŮJ.:		
			E07		