


PUDORYS 1.PP + 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTI

020	Název	Osmičlenný
001	Peukovci státní o komunikaci v 1.PP	stávkoví
002	Nájezdová rampa v 1.PP	stávkoví
011	Peukovci státní o komunikaci v 1.NP	75
012	Nájezdová rampa v 1.NP	100
013	Schodišťový prostor (celové schodiště)	150
014	Výhledové schodi	-
015	Výhledce	300
016	Čerpadlo	100
017	Benčí mlátnost	200
018	Konečň	500
019	Technická mlátnost	200
0120	WC + předstěnka	200
0121	WC + předstěnka	200
0122	Trasostave	stávkoví
0123	Výhledkové stanice	stávkoví

LEGENDA

- | | | |
|---|---|--|
| A | X | Zdvíhačové svítilno stropní nebo nástenné, 18-75W, IP20 |
| B | X | Zdvíkaové svítilno stropní nebo nástenné, 18W, IP34 |
| C | X | Zdvíkaové svítilno stropní nebo nástenné, 2x18W, IP34 |
| | | Zdvíkaové svítilno, 1x58W, IP20 |
| | | Zdvíkaové svítilno, 2x58W, IP20 |
| | | Svítilno 11W, IP54 s vestavním osvětlením |
| N | | Vypínač jednobólovy 230V, 10A |
| | | Přepínač střídu 230V, 10A |
| | | Přepínač seriový 230V, 10A |
| | | Vypínač seriový 400V/25A |
| | | Zasuuko domovní 230V, 16A, IP43 |
| | | Zasuuko domovní 230V, 16A, IP20 |
| | | Dvě zasuuko ve spoletném drmečku 230V, 16A, IP20 |
| | | Zasuuko tříúhlové 400V, 32A, IP43 |
| | | Horní klobouk trasy - běžné kabely CTRK vedený v kloboukové záložce na strope, nebo na zdech |
| | | Světelná instalace - běžné kabely CTRK 3-5x1,5 |
| | | Zasuuko instalace 230V - běžné kabely CTRK 3x2,5 |
| | | Zasuuko instalace 400V - běžné kabely CTRK 5x2,5 |

Nápeťová soustava : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S
Ochrana před úrazem el.proudem : automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

STAVBA:	VED. PROJ.:	
PARKOVACÍ DŮM ul. DOBRONICKÁ č.p. 694 PRAHA 4 – STARÁ LIBUŠ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	ZOP. PROJ.:	
	J. SOBOTA	
	VYPRACOVAL:	
	J. SOBOTA	
VÝKRES:	MĚŘITEL:	VYHOTOVENÍ:
PŮDORIS 1.PP a 1.NP	1:100	
ČÍSLO ZAK.:	SUPLEN:	ČÍSLO
	DPS – PRO ZADÁNÍ STAVBY	PROJ.:
INVESTOR:		
Městský úřad Praha Libuš, Libušská 35, Praha Libuš 142 00	DATUM:	
	12/2014	
FORMÁT:	6 A4	ČÍSLO
		PROJ.:
		E01