PAVILON "A" - 1.NP

PAVILON "D"

PAVILON "B"

PAVILON "C"

napojeno do rozvodny NN

TOTAL STOP

A109

A105

A106
-MISTNOST-

A107

RECEPCE

A103
-VSTUPNI HALA-
S.V.3100mm

A102
-SCHODISTE-

A108
-SATNY-
S.V.3100mm

A101
-SATNY-
S.V.3100mm

Svitidla rozmistit dle skutečného stavu rozmístění skříněk

Svitidla rozmistit dle skutečného stavu rozmístění skříněk

RP1A

RP1B

pokračuje do 2.NP

pokračuje do pav.C

Legenda:

- Patrová rozvodnice jištění
- Zásuvka 230V/16A
- El. vývod 1-fázový
- Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou
- Zásuvkové rozvody
- Sdružené rozvody
- Světelné rozvody
- Napájecí kabelové vedení
- Stoupající kabelové vedení
- Vypínač č.1
- Pohybové čidlo
- Vypínač č.6
- Vypínač č.5
- Přisazené svítidlo s krytem LED 42W,4000lm,50000hod,Ra 80
- NO 2 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž nástěnná
- NO 1 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž do podhledu
- Přisazené svítidlo pro nouzové osvětlení únikových cest vč. piktogramu. Svítící při výpadku s autotestem 1x8W.
- LED kruhové svítidlo 30W/IP65
- Pohybové čidlo
- Průmyslový reflektro LED 220W, širokoúhlé 4 LED moduly IP65

Poznámka:

- v rozvaděči RP1A zhotovena rezerva pro stávající jištění rozvaděčů topení. (pozici prověřit na stavbě).
- před instalací svítidel zkontrolovat stavební připravenost.
- rozvaděč RP1A jištění 3x40A kabel CYKY-J 4x16mm + CYA16 ZŽ
- stávající ventilátory wc budou napojeny na příslušný světelný okruh
- osoušeče rukou budou jištěny samostatným okruhem
- kabelové vedení pro osvětlení na chodbách uložit na kabelové příchytky
- příprava regulace osvětlení kabelem CYKY-J 5x,15mm m.č.A108 ŠATNY

Revize:	Datum:	Popis:

Objednatel:
Městská část Praha-Libuš
IČ:00231142,DIČ:CZ00231142
Libušská 35,14200 Praha 4 - Libuš
Zastoupena Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Zpracovatel:
EQOS Energie Česko spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4
tel.: +420 277 005 800
mail: info-cz@eqos-energie.com
http://www.eqos-energie.com

Název projektu:
ZŠ Meteorologická 181

Dokumentace pro:
Dokumentace pro realizaci stavby
Silnoproudá elektrotechnika - ESI

Jméno:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	Profese:	Stupeň provedení:	Paré:
Jméno:	MJ	MJ	MJ	ESI	DPS	
Datum:	1.10.2015			Číslo projektu:	Číslo výkresu:	
Měřítko:	1:50			500 06 0125-014	D.1.4.1.2	
Výkres:	Pavilon A - 1.NP					Revize: -